

IR.703c/WT/ 52/2015

Zgierz, dnia 10. listopada 2015 r.

**Gmina Miasto Zgierz  
Plac Jana Pawła II 16  
95-100 Zgierz**

**WYMAGANIA TECHNICZNE NR IR.52 /2015**

dotyczy: *budowy kanału deszczowego w ul. Mikołaja Reja w Zgierzu.*

Prace projektowe oraz realizację należy prowadzić z uwzględnieniem następujących wymogów:

1. Należy opracować projekt budowlany na przebudowę kanału deszczowego.
2. Jako miejsce włączenia wskazuje się istniejącą studnię rewizyjną na kanale deszczowym DN 300 w ulicy Bazylijskiej (działka 140/2 obr. 125).
3. Do budowy sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się stosowanie rur z następujących materiałów: rury kamionkowe nowej generacji łączone na uszczelkę wewnątrz glazurowane, (spełniające wymogi PN-EN 295), rury z PVC (spełniające wymogi normy PN-EN 1401), rury z PE-HD, rury z żywic poliestrowych, rury z polimerobetonu, rury z żeliwa sferoidalnego (spełniające wymogi PN-EN 598) oraz rury żelbetowe (spełniające wymogi BN-8971-06.01). Zastosowane materiały winny być zgodne ze specyfikacjami technicznymi wyrobów budowlanych.
4. Dopuszcza się realizację studni kanalizacyjnych w technologii tradycyjnej (dolna część murowana z cegły kanalizacyjnej klasy min. 250, komin z kręgów żelbetowych) lub też stosowanie posiadających aprobatę techniczną studni prefabrykowanych z tworzyw sztucznych (poliestrowych, PEHD) i betonowych (elementy łączone za pomocą uszczelki). Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe.
5. Rozwiązania techniczne powinny być zgodne z PN-92/B-01707 (Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 t. j. )
6. Jednocześnie informujemy, że rozwiązania dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych winny spełniać wymagania określone w §19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1800).
7. Dokumentację przed uzgodnieniem w ZUDP należy zaopiniować w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Zgierz

8. Niniejsze wymagania tracą ważność po upływie trzech lat od daty ich wydania.

Sprawę prowadzi:  
Alina Zawadzka  
tel. 42-714-32-71

Naczelnik Wydziału  
  
mgr Bogusława Sańda-Anyszewska