



- UWAGI:
- Istniejący uziom otokowy połączyć trwale z projektowanym uziem otokowym Ptaskownik FeZn 40x5mm2
- Zwód poziomy - Drut ocynkowny fi 8mm2
 - Zwód pionowy - Drut ocynkowny fi 8mm2 w rurce PCV pod tynkiem ze złączem kontrolno pomiarowym

USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA, ul. Azaliowa 19/36, 98-220 Zduńska Wola tel./fax 0 43 823 81 19, tel. 0 501 032 852, agnieszka.pietrzykowska@interia.pl		
PRACOWNIA PROJEKTOWA "Architekt" 91-849 Łódź, ul. Niemcewskiego 9 tel./042/656-40-84 e-mail: arch_bed@poczta.onet.pl		
Temat:	Projekt rozbudowy, odbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierz przy ul. Ozorkowskiej 68-70	Skala: 1:100
Tytuł rys.	RZUT DACHU - ETAP 2	
Branża:	ELEKTRYCZNA	
Projektował:	mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska upr.do projektowania elekt. nr 67/01/WŁ.	Data oprac.: 02.2007
Sprawił:	mgr inż. Krzysztof Grabowski upr.do projektowania elekt. nr LOD/0163/PWOE/04	Nr rys. 3.2