

Szafka gazowa z kurkiem odcinającym Dn50 i zaworem MAG-3 Dn50

STAROSTWO POWIATOW
w Zgierzu
100 Zgierz ul. Sadowa 6
tel. (0-42) 719-08-84

1:100

Kolano PE

Rura ochronna Ø100 alum

Taśma ostrzegawcza 400mm ponad rurą PE

183,46

Poziom porównawczy 180,00

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| Rzędna terenu | 195,40 | 195,40 | 195,40 |
| Rzędna dna rurociągu | 195,40 | 194,60 | 194,60 |
| Zagłębienie dna rurociągu | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| Spadki, średnice, materiał | 0,00% PEHD Dn63x5,8 SDR 11 | | |
| Długości odcinków | 0,83 | 2,62 | |
| Długość trasy | 0,00 | 0,83 | 3,01 |

Punkty charakterystyczne

G2

G1

Szafka gazowa z kurkiem odcinającym Dn50 i zaworem MAG-3 Dn50

Taśma ostrzegawcza 400mm ponad rurą PE

183,46

1:100

Kolano PE

Kolano PE

Poziom porównawczy 180,00

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rzędna terenu | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 |
| Rzędna dna rurociągu | 195,40 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 |
| Zagłębienie dna rurociągu | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Spadki, średnice, materiał | 0,00% PEHD Dn63x5,8 SDR 11 | | | | |
| Długości odcinków | 0,83 | 2,51 | 1,81 | 2,05 | |
| Długość trasy | 0,00 | 0,83 | 3,34 | 5,15 | 7,20 |

Punkty charakterystyczne

G2

G3

PRACOWNIA PROJEKTOWA "Architekt"
tel.(042)656-40-84

91-849 Łódź, ul.Niemojewskiego 9
e-mail: arch_bed@poczta.onet.pl

| | | |
|--------------|---|-------------------------|
| Temat: | Projekt rozbudowy, odbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu przy ul. Ozorkowskiej 68-70 | |
| Tytuł rys. | Kotłownia gazowa - instalacja gazowa zewnętrzna profil | Skala: 1:100 |
| Branża: | Sanitarna | |
| Projektował: | inż Paweł Bańczak upr.do projektowania b/o nr LOD/0309/PWOS/05 | Data oprac.: 02.2007 |
| Sprawił: | inż. Henryk Kamiński upr.do projektowania b/o nr 144/78/WML | Nr rys. 2 |