

URZĄD MIASTA ZGIERZA  
Wydział Inwestycji i Rozwoju  
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16  
tel. 42 716 28 54

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1.a  
do SIWZ

## O P I S

# PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

### 1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

**Budowa odwodnienia ul. Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie – etap VI**

### 2. MIEJSCE REALIZACJI - Zgierz

<b>3. KOD ZAMÓWIENIA1) :</b>	<b>GŁÓWNY PRZEDMIOT</b>	<b>45.23.21.30-2</b>
	<b>DODATKOWE PRZEDMIOTY -</b>	<b>45.23.31.20-6</b>

### 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1:

#### A/ Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Zawiszy Czarnego w Zgierzu – etap VI z włączeniem w ulicę Zawiszy Czarnego (studnia KD28) wraz z wpustami ulicznymi oraz jezdnią, chodnikiem i wjazdami, zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2) oraz pozwoleniem na budowę (załącznik nr 3) i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, (załącznik nr 4), należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

#### Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:

1. Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Zawiszy Czarnego na odcinku od studni KD28 do studni KD37 oraz KD30-KD30.1; KD34-KD34.1; KD37-KD37.1

- kanał CC-GRP Ø 400 o długości 58,25 m;
- kanał CC-GRP Ø 300 o długości 123,62 m;
- kanał z rur PCV Ø 300 o długości 26,92 m;

2. Budowę 5 wpustów ulicznych z przyłączami z rur żel. Ø 200 o łącznej długości 16,94 m.

3. Budowę ulicy Zawiszy od pikiety 0+294 do pikiety 0+109

a) konstrukcja nawierzchni jezdni dla ruchu KR1:

- warstwa ścieralna z BA 0/12,8 – 4 cm;
- warstwa wiążąca z BA 0/16 – 4 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – 20 cm;
- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa – 20 cm;

b) wjazdy do bram:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm;
- podsypka cementowo – piaskowa – 3÷4 [cm];
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – 15 cm;
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 Mpa – 10 cm;

c) chodniki:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej – 6 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa - 3÷4 [cm];
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa – 10 cm;
- warstwa odsączająca z piasku – 10 cm.

4. Wykonanie docelowej organizacji ruchu.

**B/ Warunki realizacji zamówienia:**

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:
  - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji,
  - koszty prób, badań, odbiorów,
  - usunięcie drzew i krzewów.
2. Wykonawca opracuje niezbędny projekt organizacji ruchu, związany z zamknięciem dróg na czas budowy, na koszt własny.
3. Wykonawca winien uzyskać decyzje na czasowe zajęcie ulicy Zawiszy. Ulica Zawiszy jest drogą gminną.
4. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe zajęcie przedmiotowej ulicy.
5. Roboty kanalizacyjne i drogowe należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. O zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu kołowego należy powiadomić mieszkańców lokalnymi ogłoszeniami z zamieszczeniem ogłoszeń na tablicach osiedlowych oraz słupach ogłoszeniowych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

**UWAGA:**

W przypadkach opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych.

W przypadku opisu przedmiotu za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30. ust 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w ten sposób.

**Załączniki:**

1. Projekt budowlany (załącznik nr 1)
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2)
3. Pozwolenie na budowę (załącznik nr 3)
4. Przedmiar robót (załącznik nr 4)

1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

**SPORZĄDZIŁ:**

**NACZELNIK WYDZIAŁU**

**Inspektor**

**Alina Zawadzka**

(podpis, pieczęć)

**ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Naczelnik Wydziału**

**mgr Sylwia Szewczak**

(podpis, pieczęć)

Zgierz, 25.04.2016 r.