



Urząd Miasta Zgierza

Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Znak sprawy: **IR.271.10.2016**

DRUK WZP-15

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI
I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
PRZY ULICY CHEMIKÓW 9 - 11 W ZGIERZU – WPF**

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

Szanowni Państwo

Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:

PYTANIA:

1. Proszę o wskazanie w dokumentacji zestawienia stolarki okiennej.
2. Jeśli ww. zestawienia nie ma w dokumentacji – proszę o zamieszczenie..
3. Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.
4. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 13.06.2013 r.

ODPOWIEDZI:

Ad 1. Dokumentacja projektowa nie zawiera oddzielnego zestawienia stolarki okiennej.

Ad 2. Odpowiedź udzielona została w pkt. ad 1.

UWAGA:

Wycenę należy wykonać na podstawie wymiarów drzwi i okien podanych na rysunkach architektonicznych z uwzględnieniem punktu 8.1 opisu projektu architektonicznego:

„Zaprojektowano okna i drzwi balkonowe jednoramowe, pięciokomorowe, uchylno-rozwieralne z wysokoudarowego PCV, z szybą termoizolacyjną zespoloną o współczynniku $U=1,0$ W/m²K. Zgodnie z obowiązującą normą PN-83/B-03430/Az3 dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń powinien być zapewniony przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowanym w górnej części okna (1 szt. na jeden pokój).”

Powierzchnie drzwi i okien podane zostały w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.



Ad 3. Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót w wersji edytowalnej.
Zamawiający przypomina, że stosownie do informacji zamieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia (punkt 3 A), cyt.:

„Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3, należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.”

Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu otwarcia ofert.
Postępowanie zostało wszczęte 15 kwietnia br., okres na złożenie ofert wyniósł 52 dni, a więc 38 dni ponad minimalny okres 14 dni, wymagany przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem

Zgierz, 30.05.2016

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)