

W Y J A Ś N I E N I E I Z M I A N A
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(w trybie art. 38 ust. 1 i 2, 4 oraz 12a ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKO-POWIATOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZGIERZU,
UL. DŁUGA 29A - ETAP II**

PROWADZONEGO W TRYBIE: [przetargu nieograniczonego](#)

**I. UDZIELAMY WYJAŚNIENIA I DOKONUJEMY ZMIANY TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ):**

PYTANIA:

- >> 1. W budynku rozprowadzona jest instalacja elektryczna. Brak połączeń elektrycznych, brak uzbrojenia tablic elektrycznych, brak montażu osprzętu. Czy przed wykonaniem tynków należy dokonać połączeń, a na zakończenie zamontować osprzęt?
2. Schody obłożone są deską. Czy zamawiający chce na deski położyć gresy antypoślizgowe, czy powinno się przewidzieć i zerwać okładzinę drewnianą?
3. W przedmiarach pomocniczych, które nie stanowią zakresu prac wyszczególnione są futryny i drzwi drewnopodobne i drzwi ognioodporne IE 30; w zakresie prac i w przedmiocie zamówienia nie zostały ujęte drzwi do wymiany; proszę o ustosunkowanie się, czy należy wycenić drzwi, jeśli tak, to proszę o podanie ilości, rodzaju i kierunków otwierania drzwi.
4. W opisie przedmiotu zamówienia jest podane: zakup i montaż płyt kartonowo gipsowych. Brak stelaży na kondygnacji II p, czy należy wycenić sufit podwieszony ze stelażami na II p?
5. W wejściu i na parterze budynku występują przeszklenia, czy należy je pozostawić, naprawić, czy usunąć?

ODPOWIEDŹ:

Ad 1. Przed wykonaniem tynków należy wykonać brakujące połączenia instalacji elektrycznej plus uzbrojenie tablic elektrycznych.

Montaż osprzętu elektrycznego należy wykonać po malowaniu ścian.

Ad 2. Ze schodów należy zerwać okładzinę drewnianą a następnie położyć płytki gresowe.

Ad 3. Należy zakupić i zamontować stolarkę drzwiową wg wykazu:

- zakup i montaż drzwi wahadłowych dwuskrzydłowych – 9,33 m²
- zakup i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych – 4,62 m²
- zakup i montaż drzwi ppoż. EI30 półtora skrzydłowych - 8,36 m²
- zakup i montaż drzwi ppoż. EI30 jednoskrzydłowych - 4,10 m²
- zakup i montaż - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - 41,20 m²
- zakup i montaż - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe – 8,20 m²

Kierunki otwierania poszczególnych drzwi należy przed zakupem i montażem – uzgodnić z Użytkownikiem.

Ad 4. Sufit na kondygnacji II budynku należy wycenić ze stelażem.

Ad 5. Przeszklenia występujące w wejściu i na parterze należy pozostawić.

II. PRZEDŁUŻAMY TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- składania ofert z **8.06.2016 r., godz. 12:45** na **13.06.2016 r., godz. 12:45;**

- otwarcia ofert z **8.06.2016 r., godz. 13:00** na **13.06.2016 r., godz. 13:00.**

III. POZOSTAŁE WARUNKI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

Dorothea Abramczyk
starszy kustosz

Zgierz, 06.06.2016r.

uznając, że niezbędny jest dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach,

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)