

PYTANIA

1. Prosimy o ponowne zamieszczenie na stronie Zamawiającego załącznika „ogólne warunki umowy”, gdyż został on zamieszczony z błędem.
2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przedmiaru robót w wersji edytowalnej (Excel).
3. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego formularzy w wersji edytowalnej (Word).
4. Zgodnie z SIWZ na wezwanie Zamawiającego Wykonawca ma przedłożyć oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasobów o braku podstaw do wykluczenia (wg załączonego druku WZP-3 PNz). Czy oświadczenie to ma zostać złożone przez wszystkich Podwykonawców? Czy dostawcy materiałów też muszą przedkładać takie oświadczenie?
5. Prosimy o podanie minimalnego okresu gwarancji, jakiej Wykonawca powinien udzielić na przedmiotowe zamówienie.
6. Prosimy o wskazanie długości okresu rękojmi.
7. Prosimy o podanie kategorii ruchu na przedmiotowych odcinkach dróg.
8. Prosimy o informację do kogo należy materiał z rozbiórek; w szczególności destrukta z frezowania nawierzchni? Jeżeli do Zamawiającego, to prosimy o wskazanie miejsca składowania.
9. Prosimy o potwierdzenie ilości studzienek do regulacji dla zaworów wodociągowych (12 szt.), dla studni kan. (7 szt.), dla wpustów deszczowych (8 szt.), wskazanie miejsc, w których się one znajdują. Ponadto prosimy o udzielenie informacji, czy studzienki mają być nowe, czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie istniejących studzienek. Co w przypadku gdy część studzienek okaże się uszkodzona bądź skradziona – czy zamawiający dostarczy brakujące bądź uszkodzone studzienki?
10. Czy możliwe jest całkowite zamknięcie przedmiotowych odcinków dróg na czas prowadzenia robót bitumicznych?
11. Prosimy o potwierdzenie, że do każdej z przedmiotowych dróg należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
12. Prosimy o podanie długości i szerokości każdej z przedmiotowych dróg.
13. Czy Zamawiający zapewni kostkę brukową betonową gr. 8 cm na wjazdy, jeśli ta zostanie uszkodzona podczas rozbiórki?
14. Prosimy o podanie grubości podsypki cementowo-piaskowej, którą należy położyć pod kostkę brukową.
15. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanek min.-asfaltowych (zarówno w przypadku warstwy ścieralnej, jak i wiążącej), jakie mają zostać zastosowane do wykonania nawierzchni na przedmiotowych drogach.
16. Prosimy o podanie frakcji kruszywa, jakiego należy użyć do naprawy istniejącej podbudowy oraz do wykonania podbudowy na zjazdach.
17. Czy Zamawiający posiada rysunki konstrukcyjne przedmiotowych dróg?
18. Czy Zamawiający jest w stanie określić wymiary ławy betonowej pod krawężniki?
19. W przedmiarze nie uwzględniono wykonania oczyszczenia i skropienia nawierzchni przed wykonaniem warstwy ścieralnej. Prosimy o dopisanie odpowiednich pozycji do obu odcinków dróg.
20. Prosimy o wyjaśnienie, czy frezowanie nawierzchni bitum. na obu odcinkach dróg należy wykonać zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” na grubość 4 cm, czy zgodnie z przedmiarem robót – na gr. 5 cm?

21. Skąd się wzięły w przedmiarze tak duże ilości destruktu bitumicznego do wywiezienia (246,9 m³ – odc. A i 19,2 m³ – odc. B)?
22. Prosimy o wyjaśnienie, czy frezowanie ulicy Kwasowej ma być wykonane na dwóch odcinkach: jeden dł. 30 m, drugi dł. 20 m zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” oraz o podanie szerokości jezdni, która ma zostać sfrezowana.
23. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną i potrzebną do oszacowania, a następnie wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
24. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty oraz w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
25. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
26. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia, w tym geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**POŚWIADCZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

SEKRETARZ

KOMISJI PRZETARGOWEJ

**Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych**

Ewa Stasiak