



Urząd Miasta Zgierza

Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Znak sprawy: IR.271.26.2017

DRUK WZP-15

W Y J A Ś N I E N I E I Z M I A N A

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust. ust.1 , 2, 4 i 6 oraz art. 12a ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN:

MODERNIZACJA OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA ZGIERZA.

CZĘŚĆ III: PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH: BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ PIŁKARSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ZGIERZU, UL. 1 MAJA 63, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO HALI SPORTOWEJ MOSiR PRZY ULICY WSCHODNIEJ ORAZ BOISKA PIŁKARSKIEGO I WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ZGIERZU”

PROWADZONEGO W TRYBIE: przetargu nieograniczonego

Szanowni Państwo,

Stosownie do art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art.12 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych, niniejszym udzielamy wyjaśnień odpowiednio do zadanych pytań i dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pytanie nr 1 :

Zamawiający podaje termin wykonania zamówienia: „do 31.07.2018 r. w tym: wykonanie boiska wielofunkcyjnego – do 30.11.2017 r.” Należy obiektywnie stwierdzić, że nie ma żadnych przeciwwskazań formalno- prawnych aby wykonać dokumentację (zakres wg opisu przedmiotu zamówienia – A) w dwóch etapach dopasowując je do wymaganych przez Zamawiającego terminów realizacji poszczególnych boisk. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie dokumentacji w dwóch etapach dopasowując je do wymaganych przez Zamawiającego terminów realizacji poszczególnych boisk.

Odpowiedź nr 1 :

Zapis w § 4 i 5 Ogólnych warunkach umowy wskazuje, że taka możliwość jest dopuszczona przez Zamawiającego.



2. Pytanie nr 2 :

PFU podaje, że do projektowanej dokumentacji należy załączyć dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i w tym raport z badań dotyczący oferowanego modelu trawy syntetycznej oraz oferowanej maty elastycznej przeprowadzone przez specjalistyczne akredytowane przez FIFA laboratorium potwierdzające oferowane parametry. Należy obiektywnie stwierdzić, że zamawiany przez Zamawiającego system nawierzchni (mata + trawa sztuczna) jest specyficzny i nie jest standardowo badany przez specjalistyczne akredytowane przez FIFA laboratorium potwierdzające oferowane parametry. Dlatego wymaganie ich na etapie przygotowania dokumentacji jest niefortunne ponieważ znacznie ogranicza czas niezbędny na wykonanie raportów. Wymaganie ich na etapie dokumentacji jest nieuzasadnione ponieważ nie wnosi nic dla sprawy jeśli wykonawca będzie zmuszony je przedstawić Zamawiającemu przed wbudowaniem. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie przedłożenia wymaganych ww. raportów z badań przed ich wbudowaniem.

Odpowiedź nr 2 :

Zamawiający w odpowiedzi na pytania nr 1 i 2, zawarte w Wyjaśnieniu Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowanego na stronie Zamawiającego w dniu 25.09.2017 r., udzielił już odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.

3. Pytanie nr 3 :

PFU w opisie systemu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego nie przewiduje niezbędnej warstwy stabilizującej typu ET pod nawierzchnię pu. Informujemy, że w przypadku nawierzchni pu instalowanych na podbudowach z kruszywa niezbędne jest wykonanie warstwy stabilizującej typu ET o gr. ok. 30 mm (mieszanina kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i lepszczka pu).

W związku z powyższym wnosimy o niezbędne uzupełnienie opisu PFU.

Odpowiedź nr 3 :

Zamawiający wprowadza do Programu Funkcjonalno – Użytkowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, zapis do pkt 3.3 Wymagania dotyczące robót i urządzeń, **Boisko Wielofunkcyjne**, o treści:

Warstwa stabilizująca o grubości 30 mm to niezbędne minimum przy podbudowie z kruszywa. Podane parametry są minimalnymi, koniecznymi przy realizacji zadania z uwzględnieniem warunków terenowych.


PRZEDŁUŻAMY TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- składania ofert z 02.10.2017 r., godz.12:45 na 04.10.2017 r., godz. 12:45;
- otwarcia ofert z 02.10.2017 r., godz.13:00 na 04.10.2017 r., godz.13:00.

Z poważaniem

Zgierz, 27.09.2017

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza


Bohdan Bączak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)