

„WODOCIĄGI I KANALIZACJA – ZGIERZ” SP. Z O.O.
UL. A. STRUGA 45
95-100 ZGIERZ
TEL. 042 715-12-95, FAX 715-27-61

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS:
0000046134, NIP 732-18-68-898, wysokość kapitału zakładowego 53 653 750,00zł

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Odpowiedź na pytanie do SIWZ na:

„Remont kanału sanitarnego metodą bezodkrywkową
przy zastosowaniu rękawa elastycznego w ul. Parzęczewskiej w Zgierzu”

W związku ze skierowanym do nas zapytaniem następującej treści:

1. Ile jest przykanalików do otwarcia?
2. Czy wymagane jest uszczelnienie otwartych przykanalików? Jeśli tak to jakimi materiałami?
3. Czy kanał jest w jednym odcinku? Prosimy o przesłanie szkicu lub mapy z wyrysowanym kanałem sanitarnym przeznaczonym do renowacji.
4. Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu składania ofert ze względu na wolne dni świąteczne?

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. uprzejmie informuje:

Ad. 1

Projekt budowlany przewiduje 1 przykanalik w kanale i 3 w studniach rewizyjnych.

Ad. 2

Uszczelnienie otwartych przykanalików jest wymagane, natomiast sam projekt budowlany przewiduje uszczelnienie kształtką kapeluszową klasy C o średnicy 0,15m.

Ad. 3

Kanał sanitarny jest w jednym odcinku. Przewiduje się układanie rękawa w dwóch etapach zgodnie z Projektem budowlanym.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający zamieszcza Projekt budowlany w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego www.wodkan.zgierz.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Zgierza www.umz.zgierz.pl.

Wersja papierowa Projektu budowlanego, zgodnie z zapisami SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Ad. 4

Z uwagi na udostępnienie Wykonawcom Projektu budowlanego, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień **8 stycznia 2008r.**

Zgierz, dn. 21.12.2007 r.

CZŁONEK ZARZADU
Z-ca Dyrektora ds. inwestycji
mgr inż. Marek Ignasiak

PREZES ZARZADU
DYREKTOR
Piotr Karasiewicz

SPECJALISTA
ds. *inwestycji*
Przemysław Staniszewski