

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Zgierzu” w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W związku z w/w postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”):

Pyt. 1. SIWZ o dokumentację techniczną na wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem w ilości 5 szt.

Odp. 1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wymienić istniejące wpusty kanalizacji deszczowej wraz z osadnikami na wpusty krawężnikowo - jezdniowe. Nie jest to budowa nowych wpustów.

Pyt. 2. Prosimy o wskazanie, które materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego i należy je odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Odp. 2. Własność Zamawiającego stanowią materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania takie jak krawężniki, płyty chodnikowe, kostka betonowa.

Pyt. 3. Czy destruk z rozbiórki nawierzchni bitumicznej jest własnością Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odp. 3. Destrukt z rozbiórki nawierzchni bitumicznej jest własnością Zamawiającego. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia destruk pozyskany z frezowania nawierzchni zostanie przetransportowany i rozłożony przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Miasto Zgierz. W ramach powyższych czynności Wykonawca uwzględni koszty transportu na odległość do 5 km, profilowania i mechanicznego zagęszczenia destruktu.

Pyt. 4. Prosimy o wyjaśnienie czy warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki SMA gr 5 cm tak jak mówi STWiORB.

Odp. 4. Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S.

Pyt. 5. Prosimy o poprawienie pozycji przedmiarowych „ wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej- warstwa ścieralna i wiążąca” na właściwą zgodnie z dokumentacją projektową.

Odp. 5. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia), należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Pyt. 6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis techniczny.

Odp. 6. Przedmiot zamówienia realizowany jest w oparciu o zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 25.08.2017r. oraz z dnia 22.08.2017r. Ze względu na charakter robót, zgodnie z Prawem Budowlanym nie jest wymagany projekt budowlany. Zamówienie należy zrealizować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.

organizacji ruchu.

Odp. 15. Projekt organizacji ruchu dla ul. Łąkowej nie zawiera urządzeń BRD.

Pyt. 16. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu na wykonanie oznakowania poziomego od strony krawędzi jezdni informującego o występującym ruchu rowerowym z podaniem ilości oznakowania poziomego i pionowego do wykonania.

Odp. 16. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. IV.7 Wykonawca opracuje niezbędne projekty organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, związane z ograniczeniami w ruchu na czas robót, a także w razie potrzeby zmian docelowy projekt stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny.